

Zdzeszowice, 10.06.2013r

PG.271.1.3.2013

Otrzymują według rozdzielnika

Dot. postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla zadania pn.: Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzeszowicach

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zmiany Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529) zamawiający w odpowiedzi na niniejsze pytanie, udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Ilości złoza, jaka należy wymienić w filtrach.

Odpowiedź: Wymianą należy objąć złoze filtracyjne obu filtrów – żwir kwarcowy o granulacji 1-2mm i wysokości złoza 1200mm, śr. 1600mm. Z obliczeń wynika, że w każdym filtrze jest ok. 3,0 m3 złoza.

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Mirosław Czernysz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ,
2. Strona internetowa Zamawiającego