


GMINA ZDZIESZOWICE

POWIAT KRAPKOWICKI - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Zdzieszowice, 03.06.2019 r.

OR.0003.15.2019



Sz. P.

Brygida Labisz

Radna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach




Gmina Atrakcyjna
i Inwestora

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r. a dotyczącą likwidacji zaniżenia powierzchni drogi przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z DW 423 w załączeniu przekazuję odpowiedź otrzymaną z Zarządu Dróg Wojewódzkich.




Gmina Przyjazna
Środowisku



Grunt Na Medal

Z poważaniem:

BURMISTRZ
mgr Sybilla Limerma



Oczyszczalnia Wodna

W załączeniu:

1. Kopia pisma nr WD.4032.132.2019.TM

Przygotował:

1. Piotr Lebok – inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwanie Środków Pozabudżetowych

Otrzymują :

1. Adresat
2. IN a/a




Gmina Fair Play

GMINA ZDZIESZOWICE
www.zdzieszowice.pl

47-330 Zdzieszowice, ul Bolesława Chrobrego 34
Tel.: +48 (0-77) 40 64 400, Fax. +48 (0-77) 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl, www.zdzieszowice.pl
NIP: 1990004025, REGON: 531413120
KONTO BANKOWE: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30





Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

45-231 OPOLE, ul. Oleska 127

tel. 77 459 18 00

fax 77 458 13 52

Regon: 000126528

WD.4032.132.2019 ZARZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach

Opole, dn. 22.05.2019 r.

SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO

29-05-2019

Numer rej. 3503 2019 P

Prośc zał. _____ Podpis _____

p. Lebedu odp. na interpelację

sh
Pani Sybilla Zimmerman
Burmistrz Zdzieszowic
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

W odpowiedzi na wniosek Pani Burmistrz nr IN.7226.06.2019.PL przesłany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krapkowicach pismem nr IM.7021.11.2019, w sprawie tworzącego się zastoiska wody w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 423 (ul. Kozielska) z drogą powiatową nr 1808 O (ul. Chrobrego) w Zdzieszowicach, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu uprzejmie informuje, jak niżej.

W trakcie rozpatrywania sprawy po przeprowadzonych oględzinach w terenie stwierdzono, że powodem czasowych ograniczeń związanych z odpływem wód opadowych w rejonie wnioskowanego skrzyżowania jest zatykający się wpust deszczowy, który z uwagi na uwarunkowania terenowe, jak również ograniczone możliwości przepływu, przyczynia się do występowania czasowych uciążliwości. Należy również podkreślić, że zjawisko to występuje chwilowo, w czasie trwających intensywnych, ponadnormatywnych opadów atmosferycznych.

Jednocześnie wyjaśniam, że tut. Zarząd podejmował już w roku 2017 próby remontu nawierzchni w zgłaszanej lokalizacji, obejmując swoim zakresem występujące zaniżenia, jednakże pomimo doraźnej poprawy sytuacji, wykonane prace nie były w stanie wyeliminować w całości sygnalizowanego problemu.

Jedynym możliwym sposobem likwidacji opisywanego powyżej problemu, w ocenie tut. Zarządu jest przebudowa obecnego systemu odwodnienia, uwzględniając budowę nowej studni spustowej wraz z odstojnikiem umożliwiającym gromadzenie namułu oraz zwiększenie przekroju rury przykanalika.

Zakres przedstawionych powyżej robót uwzględniony zostanie w opracowaniu projektowym (dokumentacji budowlanej) na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z obrębem wnioskowanego skrzyżowania, jako kontynuacji zmodernizowanych już dotychczas odcinków drogi wojewódzkiej nr 423 przebiegających przez teren Gminy Zdzieszowice.

Reasumując pragnę poinformować, że obecnie tut. Zarząd jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przedstawionych powyżej prac projektowych.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg

mgr inż. Grzegorz Cebula

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
2. ZDW Opole Wydział Planowania i Przygotowania Inwestycji
3. ZDW OT Głubczyce