

ZB.271.2.2020

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC  
47-330 Zdzeszowice  
ul. Bolesława Chrobrego 34

Zdzeszowice, 22.01.2020r.

## Otrzymują według rozdzielnika

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzeszowicach na siedzibę MGOPS w Zdzeszowicach”, sygnatura ZB.271.2.2020.

Na podstawie art. 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 wraz z późn. zm.) zamawiający w odpowiedzi na niżej podane pytanie, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

**Pytanie 1 :** W przedmiarze brak demontażu blachy trapezowej i ocieplenia od spodu stropu nad przejściem. Jaka jest obecnie grubość tego ocieplenia.

**Odpowiedź :** Przewidywana grubość ocieplenia odczytana z dokumentacji archiwalnej – 10 cm. Roboty demontażowe ujęto w pozycji 1.1.10 orz 1.1.12 przedmiaru.

Burmistrz Zdzeszowic



Sylwia Zimmerman

Otrzymują :

1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Publikacja na stronie internetowej [www.bip.zdzeszowice.pl](http://www.bip.zdzeszowice.pl).